



от 10.08.2023 № УЭС/1078
на № _____ от _____

Производственное отделение
«Центральные электрические сети»
Россия, 634015, г.Томск, ул.Энергетическая, 2
www.trk.tom.ru

тел.: +7(3822) 73-62-10
факс: +7(3822) 72-00-46
email: ces@trk.tom.ru

Главе Администрации
Побединского
сельского поселения
В.П. Селиванову

Коммунистическая ул.,
д. 112а, помещ. 2
Победа с.,
Шегарский район,
Томская обл., 636143

О предоставлении информации

Уважаемый Виктор Петрович!

В ответ на обращение потребителя с жалобой на частое отключение электроэнергии в п. Победа сообщаем следующее.

Электроснабжение п. Победа осуществляется от линий электропередач 10 кВ ПБ-3, ПБ-4, ПБ-6 ПС 35кВ Победа, от которых запитаны 60 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ (далее по тексту - ТП 10/0,4 кВ), 45 из которых находится на балансе и обслуживании у частных лиц.

За период с 01.01.2023г. по 21.07.2023г. имело место 24 отключения, из которых: 17 раз производилось отключение для выполнения плановых работ (20.01.2023, 22.01.2023, 23.01.2023, 31.01.2023, 01.02.2023, 07.02.2023, 03.03.2023, 24.05.2023, 26.05.2023, 31.05.2023, 01.06.2023, 28.06.2023, 04.07.2023, в некоторые даты отключения производились 2 раза) и 7 отключений аварийных, 4 из которых в электрических сетях, находящихся на балансе у частных лиц.

Дополнительно поясняем, что жители п. Победа являются потребителями третьей категории надежности и согласно абз. 7 п. 31.6 Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 27.12.2004 N 861, для третьей категории надежности допустимое число часов отключения в год составляет 72 часа, но не более 24 часов подряд, включая срок восстановления электроснабжения, за исключением случаев, когда для

производства ремонта объектов электросетевого хозяйства необходимы более длительные сроки, согласованные с Федеральной службой по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Персонал Шегарского РЭС ПО ЦЭС ПАО «ТРК» всегда своевременно и оперативно устраняет последствия аварийных отключений и со своей стороны принимает все необходимые меры для повышения надежности энергоснабжения потребителей.

Директор



К.Г. Корнилов

Шабанова Надежда Валериевна
+7(3822) 73-59-96



Власова Ольга Игоревна
+7(3822) 720-008

